

Skoroszyce, 2017.08.25

ZP.271.4.2017.IBK

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków**

– zmiana treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 22 sierpnia 2017 roku:

Pytanie

Zamawiający udzielając odpowiedzi dotyczącej istniejącego systemu monitoringu, w który mają zostać wpięte przepompownie ścieków, podał jedynie na czym opiera się istniejący system, nie podał natomiast jakiego producenta jest to system.

Aby wpiąć się do istniejącego monitoringu należy zwrócić się do jego producenta z prośbą o podanie kosztów wpięcia. Prosimy wobec tego o podanie nazwy producenta istniejącego systemu monitoringu, który posiada Zamawiający.

Odpowiedź

Układ systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy oczyszczalni ścieków oparty na systemie TelWin SCADA i module telemetrycznym GSM/GPRS, wykonany jest i obsługiwany przez firmę NASUS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku.

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji i wiążą Wykonawców.

Zatwierdzam

/-/ Barbara Dybczak
Wójt Gminy Skoroszyce