



Urząd Gminy w Skoroszytach
Wpł. 23.07.2026
podpis.....

WPISANO W REJESTRZE
pod poz.42/2026.....
WYWIESZONO24.07.2026r......
.....Rydek.....
.....6.....
.....podpis.....

www.wody.gov.pl

- wylotu – X: 5604670.46 Y: 6461315.77
- rzędne przepustu w miejscu:
 - wlotu – 168,74 m n.p.m.
 - wylotu – 168,62 m n.p.m.
- średnica – 600 mm
- długość – 23,1 m
- wlot i wylot przepustu ścięty do nachylenia 1:1,5
- umocnienie dna i skarp kostką kamienną na podkładzie z chudego betonu powyżej wlotu i poniżej wylotu przepustu na odcinku 1,0 m

2. usługę wodną, tj. odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system projektowanej kanalizacji deszczowej, pochodzących z nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników i zjazdów z kostki za pomocą projektowanego wylotu do wód powierzchniowych cieku Lasocicki, na działkach o ew. 414/12 (Wp) i 416/2 obręb 0008 Sidzina

- zestawienie powierzchni odwadnianych

Lp.	Rodzaj odwadnianej powierzchni	Powierzchnia rzeczywista		Współczynnik spływu	Powierzchnia zredukowana		Spływ
		[m ²]	[ha]		[m ²]	[ha]	
1	Nawierzchnia bitumiczna jezdni	6500	0,6500	0,90	5850	0,5850	78,98
2	Chodnik z kostki	265	0,0265	0,70	185,50	0,0186	2,50
3	Zjazdy i miejsca postojowe z kostki (z uwzględnieniem zapasu pod rozbudowę)	1600 (800+800)	0,1600	0,70	1120	0,1120	15,12
4	Razem	8365	0,8365	---	7155,50	0,7156	96,60
5	Sumaryczny spływ uwzględniający opóźnienia spływu współczynnik				Q_{max s}=96,60 dm³/s=0,0966 m³/s		

- parametry zamierzonej usługi wodnej

Lp.	Oznaczenie zbiornika	Powierzchnia rzeczywista		Powierzchnia zredukowana		Odptyw wód opadowych lub roztopowych ze zlewni cząstkowej		
		[m ²]	[ha]	[m ²]	[ha]	[dm ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /rok]
	wylot średnicy 400 mm	8365	0,8365	7155,50	0,7156	96,60	0,0966	3754,75

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone zostaną w następującej ilości:

- **Q_{max/s} = 0,0966 m³/s,**
- **Q_{śr. roczne} = 3754,75 m³/rok,**
- z powierzchni rzeczywistej zlewni F_{rzecz}= 8365 m²,
- z powierzchni zredukowanej zlewni F_{zred}= 7155,50 m². Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogą zawierać:
- zawiesina ogólna **> 100 mg/l**
- węglowodory ropopochodne **> 15 mg/l.**

Zasięg oddziaływania przedmiotowych usług wodnych obejmuje działki o nr ew. 414/12 (Wp), 416/2, 818 i 819 obręb 0008 Sidzina, jedn. ewid. 160709_2 Skoroszyce, powiat nyski (160709_2.0008.414/12, 160709_2.0008.414/12, 160709_2.0008.818, 160709_2.0008.819).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu, Urzędu Gminy Skoroszyce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Sidzina.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

UG SKOROSZYCE 26.01.2021
Wywieszono miejscowość data

Podpis

