



Pompa:
Wirnik–typu otwartego z pięcioma łopatkami
Wolny przelot– 7 mm
Króciec tłoczny– DN 32
Wydajność– Q=17–5 m3/godzinę
Wysokość podnoszenia – H=6–21m
Obroty– 2776 obrotów/min
Moc silnika– N=2,6kW
Sposób podłączenia– bezpośredni
Prąd i napięcie– 230 V, AC
Zabezpieczenie– IP68
Długość kabla– 10 metrów
Waga– 37 kg

BIURO:
48–304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce w gminie Skoroszyce

Przedmiot rysunku:
Rysunek przepompowni przydomowej Pp3

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	kwiecień 2013	

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT BUDOWLANY	1:20	50