


Przyłącze do wywiewek i kabla



Pompa:
 Wirnik–typu otwartego z pięcioma łopatkami
 Wolny przełot– 7 mm
 Króciec tłoczny– DN 32
 Wydajność– Q=17–5 m³/godzinę
 Wysokość podnoszenia – H=6–21m
 Obroty– 2776 obrotów/min
 Moc silnika– N=2,6kW
 Sposób podłączenia– bezpośredni
 Prąd i napięcie– 230 V, AC
 Zabezpieczenie– IP68
 Długość kabla– 10 metrów
 Waga– 37 kg

BIURO:
 48–304 Nysa
 ul. Mickiewicza 10
 tel./fax 077 433 41 12
 tel.kom. 665 332 373
 projekt.nysa@op.pl

PROJEKT

PROJEKT Mirosław Bartocha
 SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
 NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat:

*Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce
 w gminie Skoroszyce*

Przedmiot rysunku:

Rysunek przepompowni przydomowej Pp2

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	kwiecień 2013	
Stadium dokumentacji:			Skala:	Nr rys.:	
PROJEKT BUDOWLANY			1: 20	49	