PS4



Pompa:
Wirnik – jednokanałowy
Wolny przelot– DN 70
Króciec tłoczny– DN 80
Wydajność– Q=98–5 m3/godzinę
Wysokość podnoszenia – H=1–10m
Obroty– 1426 obrotów/min
Moc silnika– N=1,80/1,40kW(P1/P2),
Sposób podłączenia– bezpośredni
Prąd i napięcie– 400 V, zmienny
Zabezpieczenie– IP68
Długość kabla– 10 metrów
Waga– 50 kg

PS5



Pompa:
Wirnik – jednokanałowy
Wolny przelot– DN 70
Króciec tłoczny– DN 80
Wydajność– Q=91–21m3/godzinę
Wysokość podnoszenia – H=1–12m
Obroty– 2280 obrotów/min
Moc silnika– N=2,60/2,10kW(P1/P2)
Sposób podłączenia– bezpośredni
Prąd i napięcie– 400 V, zmienny
Zabezpieczenie– IP68
Długość kabla– 10 metrów
Waga– 45 kg

Wyposażenie przepompowni		
Nazwa		Uwagi
Pompy	1	-
Orurowanie	2	Ø88,9-stal nierdz.
Zawór zwrotny	3	Kulowy DN80,
Zawór odcinający	4	Zasuwa klinowa DN80,
Sterowanie	5	skrzynka sterownicza
Czujnik poziomu	6	Pływaki
Wywietrzniki	7	PCV110
Właz ze stali nierdz	8	700x800
Drabina	9	Stal nierdz.
Deflektor	10	Stal nierdz.
Prowadnica pompy	11	Dwie rury ze stali nierdz. 1"
-	12	-
Przyłącze	13	Storc DN100
Zbiornik pompowni	14	Polimerobeton Ø1500
Zasuwa odc. przyłącza	15	Zasuwa klinowa DN80
Łancuch do wyc. pomp	16	Stal kwasoodporna
Podest obsługowy	17	Stal kwasoodporna
-	18	-
-	19	-
Pochwyt do żurawia	20	ŻPR 250

BIURO:
48–304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce w gminie Skoroszyce

Przedmiot rysunku:
Przekrój poprzeczny przepompowni PS4, PS5

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	kwiecień 2013	

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT BUDOWLANY	1:50	47