



Skoroszyce, dnia 7 października 2022 r.

Nr referencyjny: IP.IZ.271.8.2022.IBK

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. : „**II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem**”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (6)

Na podstawie art. 284 ust. 2, 3, 4, i 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania oraz na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 zmienia jej treść

Wniosek nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 19.09.2022 r.

1. Prosimy o doprecyzowanie wysokości (Ho) świetlików od Sd3 do Sd5 oraz potwierdzenie wpisanych wysokości Sd1 i Sd2.

Odpowiedź:

Świetliki zgodnie z przyjętym rozwiązaniem producenta, o wysokości ok. 70cm od podstawy świetlika. Dopuszcza się również świetliki o mniejszej wysokości – z wyraźnym spadkiem pokrycia

2. Prosimy o informację czy w przypadku świetlików dopuszcza się zmianę szkła akrylowego na poliwęglan, tańszy i bardziej dostępny materiał.

Odpowiedź:

Projektant dopuszcza rozwiązanie z poliwęglanu pod warunkiem zachowania, iż będzie to poliwęglan zbliżony do litego, bezbarwnego i zostanie przekazany do akceptacji Inwestora i Projektanta.

3. Z uwagi na występujące rozbieżności w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego pomiędzy SWZ PKT. 28 a wzorem formularza ofertowego. Prosimy o wyjaśnienie, jakie wadium należy wnieść w przedmiotowym postępowaniu. W SWZ jest wadium w wysokości 100 000,00 PLN, natomiast w formularzu ofertowym jest zapis: „ Wadium w kwocie 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w formie:...”.

Odpowiedź:

Należy wnieść wadium w wysokości zgodnej z podaną kwotą w ogłoszeniu tj. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Formularz ofertowy jest edytowalny, stąd należy zmienić kwotę wniesionego wadium.

4. Prosimy o dosłanie rzutu i/lub specyfikacji wykończenia ścian wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takim rzutem.

Tynki i okładziny wewnętrzne

Tynki – ściany i stropy "ceglane" tynki kat IV o grubości 1,5 cm + gładź gipsowa

Tynkowanie sufitów – zasadniczo w pomieszczeniach szpachlowane i szlifowane płyty gipsowo-kartonowe GKF, w pomieszczeniach "mokrych" typu odpornego na wodę i parę wodną (GKFI).

Styki krawędziowe materiałów różnych (np. tynk-płyta GK) z zastosowaniem kontrolowanych pęknięć (np. za pomocą bibuły japońskiej).

Malowania wewnętrzne

Zasadniczo wodorozcieńczalna, półmatowa, lateksowa farba akrylowa - ściany i sufity wewnętrzne pomieszczeń „suchych” w tym korytarzy.

Przed 2-krotnym malowaniem surową powierzchnię zagruntować farbą Kolorystyka wg systemów kolorów

Przy ścianach narażonych na stały kontakt z wodą zastosować klasę powierzchni wodoszczelnych, przy ścianach narażonych na opryskiwanie wodą zastosować klasę powierzchni odtrącających wodę.

5. Prosimy o dostanie rzutu i/lub specyfikacji wykończenia sufitów.

Odpowiedź:

Tynkowanie sufitów – zasadniczo w pomieszczeniach szpachlowane i szlifowane płyty gipsowo-kartonowe GKF, w pomieszczeniach "mokrych" typu odpornego na wodę i parę wodną (GKFI). Styki krawędziowe materiałów różnych (np. tynk-płyta GK) z zastosowaniem kontrolowanych pęknięć (np. za pomocą bibuły japońskiej).

Malowania wewnętrzne

Zasadniczo wodorozcieńczalna, półmatowa, lateksowa farba akrylowa - ściany i sufity wewnętrzne pomieszczeń „suchych” w tym korytarzy.

Przed 2-krotnym malowaniem surową powierzchnię zagruntować farbą Kolorystyka wg systemów kolorów. Przy ścianach narażonych na stały kontakt z wodą zastosować klasę powierzchni wodoszczelnych, przy ścianach narażonych na opryskiwanie wodą zastosować klasę powierzchni odtrącających wodę.

6. Prosimy o dołączenie zestawienia wysokości pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ww. opracowania. Pomieszczenia piwniczne zasadniczo 254cm. Pomieszczenia przyziemia –pomieszczenia kuchni 330cm, pozostałe 296cm. Pomieszczenia I piętra zasadniczo 310cm. Odsyłamy również do przekrojów podłużnych A-A i B-B – rys. A5 PW.

Wniosek nr 2 o wyjaśnienie SWZ z dnia 19.09.2022 r. wraz z odpowiedziami

1. W zestawieniu stolarki drzwi Dw5 są drzwiami ewakuacyjnymi? Jeżeli tak, prosimy o informację jaki ma być rodzaj zamka np. B lub D, oraz jaki rodzaj klamki, np. klamko-klamka, klamko-dźwignia?

Odpowiedź:

Minimalny czas oporu KLASA B – 3 min. Funkcja paniczna (klamko dźwignia).

2. W zestawieniu stolarki drzwi Dw6 i Dw7 opisane są jako drzwi z naświetlem, z tym że tylko drzwi Dw7 opisane mają, że naświetle ma być ze szkła matowego. Czy Dw6 ma również mieć naświetle ze szkła matowego czy np. ma być to portal z płyty? Czy doszło do pomyłki i Dw6 i Dw7 mają mieć takie samo naświetle typu portal? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

DW7 szyby w drzwiach matowe, naświetle bezbarwne, DW6 szyby w drzwiach i naświetlu bezbarwne

3. W zestawieniu stolarki Dw6 zgodnie z uwagami projektuje się je z dolnym nawiewem oraz z wygłuszeniem. Nie ma możliwości zrobienia w takiej konfiguracji, gdyż to się wzajemnie wyklucza. Prosimy o doprecyzowanie czy ma być nawiew czy wygłuszenie.

Odpowiedź:

Współczynnik wygłuszenia 35db. Można zrezygnować z tulei nawiewowych.

4. Prosimy o doprecyzowania wykończenia drzwi pod nazwą „Dąb kalifornia”- jest to okleina? Jaki kolor, rozłożenie słoï, bez słoï? Prosimy o dołączenie zdjęcia poglądowego lub dokładny opis.

Odpowiedź:

Poniżej zdjęcie poglądowe. Szczegółowo kolorystyka wybrana zostanie po wyborze producenta drzwi i posiadanych przez niego oklein - Jasny dąb.



5. Prosimy o informację czy drzwi Dw6 i Dw7 mają być przylgowe czy bezprzylgowe?

Odpowiedź:

Bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami.

6. W zestawieniu drzwi Dw8 projektowane są jako dymoszczelne oraz z nawietrznikiem i wywietrznikiem. Są to elementy które się wzajemnie wykluczają. Prosimy o doprecyzowanie paramentów projektowanych drzwi.

Odpowiedź:

Drzwi do pomieszczeń technicznych z tulejami.

Tam, gdzie są wymagane EIS30 bez tulei w drzwiach.

7. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wahadłowe Dw15. Brak informacji w wyrobie oraz uwagach.

Odpowiedź:

Drzwi wahadłowe Dw15 z płyt HPL z odbojnicami. Drzwi powinny być przystosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.

8. Prosimy o doprecyzowanie czy drzwi Dw21 projektowane jako docieplone będą funkcjonować jako drzwi zewnętrzne, stąd to docieplenie? Jeśli tak, prosimy o podanie współczynników izolacyjności.

Odpowiedź:

Drzwi do chłodni izolowane lub wbudowane w gotową chłodnię. Zgodnie z zaleceniami producenta chłodni i ich przeznaczeniem

- komory chłodnicze, zakres temp.: od 0 do +10°C, w tym komory chłodnicze, tzw. okołozerowe, o temp.: od -1 do +1°C,
 - komory mroźnicze, zakres temp.: od -5 do -10°C,
 - komory mroźnicze, tzw. standardowe, zakres temp.: od -18 do -25°C,
 - komory mroźnicze głębokiego mrożenia, temp.: -30°C i niższe,
 - komory z atmosferą kontrolowaną.
9. Prosimy o informację czy w przypadku, gdy projektowane drzwi metalowe nie mają podanego rodzaju ościeżnic można przyjąć kątowe? Czy projektant przewiduje inne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że można przyjąć kątowe.
10. Prosimy o informację z jakiego drewna należy wycenić drzwi, np. sosna, meranti, dąb?
Odpowiedź:
W związku z brakiem dokładnego wskazania, o które drzwi chodzi, Zamawiający informuje, że większość drzwi reprezentacyjnych jest opisana jako aluminiowa, natomiast drzwi do pomieszczeń technicznych – okleina.
11. Prosimy o informację Czy zamiast tulei wentylacyjnych Zamawiający dopuszcza wykonanie podcięć wentylacyjnych?
Odpowiedź:
Jeśli pytanie dot. tulei w drzwiach – projektant dopuszcza możliwość zastosowania podcięć (otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²).
12. Prosimy o doprecyzowanie czy w drzwiach DW7 projektowana szyba matowa ma być tylko w naświetlu czy także w skrzydle?
Odpowiedź:
DW7 szyby w drzwiach matowe, naświetle bezbarwne

Wniosek nr 3 o wyjaśnienie SWZ z dnia 22.09.2022 r.

1. W udzielonych odpowiedziach jest rozbieżność dotycząca pozycji nr 81 w przedmiarze – Dostawa i montaż łamaczy światła. Łamacze te występują w „nowym” przedmiarze i jednocześnie w odpowiedziach z 19 września Zamawiający informuje że będą one zlecone do realizacji w kolejnym etapie. Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy ująć łamacze światła w wycenie w tym przetargu?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.
2. Z jakiego materiału mają być podokienniki wewnętrzne? - pozycja 63 w przedmiarze
Odpowiedź: Konglomerat lub drewno. Narożniki zaokrąglone. Zmywalne.
3. Z jakiego materiału mają być podokienniki zewnętrzne? - pozycja 64 w przedmiarze
Odpowiedź: Blacha cynkowa lub ocynkowana.
4. Jaki rodzaj tynku cienkowarstwowego należy wycenić na elewacji? W Przedmiarze jest tynk silikatowy, wg opisu technicznego tynk akrylowy lub mineralny.
Odpowiedź: Silikatowy.
5. Czy wpusty dachowe (pozycja 108) mają być podgrzewane?
Odpowiedź: Mogą być podgrzewane.
6. W przedmiarze jest policzony tylko strop piętra (poz 115). Brakuje powierzchni stropu nad piwnicą około 270m² i nad parterem około 820m². Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.

7. Wg informacji od dostawców dyli szklanych VITROLIT nie da się wykonać ich w klasie ognioodporności EI120. Proszę o podanie przykładowego producenta, który ma w ofercie takie dyle szklane.

Odpowiedź:

W przypadku braku na rynku dyli szklanych o takich parametrach można je zastąpić pustakami szklanymi o odporności EI120 lub stolarką typu fix, o szkłe zabarwionym mlecznym, przeziernym o odporności p.poż. EI120

8. Wg zestawienia stolarki drzwi Dz1-Dz3 oraz Dz5 mają być antywłamaniowe i otwieranie automatycznie. Wg dostawcy stolarki jedno drugie wyklucza i nie da się wykonać takiej stolarki. Proszę o określenie, który parametr jest dla Zamawiającego istotny?

Odpowiedź: Otwierane automatycznie.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w świetlikach dachowych zamiast szkła akrylowego wypełnienie z poliwęglanu?

Odpowiedź: Może być wypełnienie z poliwęglanu – przeziernego.

10. Wg rysunku PTKW-00 – ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ jest zaprojektowane 62 199,5 kg zbrojenia, w przedmiarze jest tylko około 20 000 kg (pozycja 122 i 139) . Prosimy o korektę obmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.

11. Prosimy o informację jaki zakres został wykonany na etapie I ?

Odpowiedź:

I etap obejmuje: parter ze stropem, podposadzkowa instalacja kanalizacji sanitarnej w piwnicy i na parterze oraz w części parterowej budynku, przepompownię w piwnicy, kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z dachu, przebudowę przyłącza gazowego do istniejącego budynku szkoły oraz odgrom w ławach fundamentowych.

Wniosek nr 4 o wyjaśnienie SWZ z dnia 27.09.2022 r.

1. Prosimy o dołączenie rzutu słupa żelbetowego o oznaczeniu S501.

Odpowiedź:

Taki rysunek znajduje się na arkuszu nr PTKW-54

WAŻNE:

W osi nr 9 znajdują się dwa słupy : jeden na przecięciu z osią C" a drugi pomiędzy D/E. Ich prawidłowe wymiary to 24x32 a nie jak to jest błędnie opisane jako 24x25, proszę skorygować a jeżeli są już wykonane na 24x25 to konstrukcyjnie pasują także.

2. Prosimy o doprecyzowanie projektowanych warstw dla posadzki piwnicy. Na przekrojach oznaczono tylko posadzkę parteru i piętra.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.

Wniosek nr 5 o wyjaśnienie SWZ z dnia 30.09.2022 r.

1. Prosimy o doprecyzowanie czy elementami doświetlającymi kuchnię na parterze oraz piwnicę mają być panele szklane Vitrolit czy pustaki szklane Vitroblok? Prosimy o dołączenie ich specyfikacji. Prosimy również o rozpatrzenie przyjęcia ich odporności ogniowej ei60 zamiast EI120.

Odpowiedź:

Elementy doświetlające kuchnię na parterze oraz piwnicę powinny być wykonane z zachowaniem specyfikacji: materiał przezierny, nie otwieralny, nie uchylny, stanowiący

doświetlenie miejsc pracy, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K., pomieszczenie ogrzewane > 16 stC., EI120.

Zamawiający może rozpatrzyć wszelkie inne możliwości rodzajów odporności ogniowej pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, które zawierać będzie inne zabezpieczenie odporności ogniowej. Na dziś dokumentacja projektowa ma uzgodnienie rzeczoznawcy ds. p.poż. jak opisano powyżej.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:

- nowy termin składania ofert upływa w dniu **18 października 2022 r., o godz. 10:00**
- nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 października 2022 r., o godz. 10:30**
- nowy termin związania ofertą: od dnia **18 października 2022 do 16 listopada 2022 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższa zmiana treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.

.....
zatwierdzam

Zmianę niniejszą zamieszcza się
na stronie postępowania Zamawiającego
w dniu 07.10.2022 r.