Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nysie

HK.90820.4.7.2026.AM
Nysa, dnia 22 października 2026 r.

KOMUNIKAT z dnia 22 października 2026 r. o braku przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wody Skoroszyce ujęcia wody w Skoroszycach, gm. Skoroszyce, powiat nyski, w ramach monitoringu zgodności, **stwierdził brak przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Makowice, Skoroszyce, Mroczkowa oraz Czarnolas.**
Przekroczenie parametru: bakterie grupy coli w ilości 14 jtk/100 ml, granice przedziału ufności dolna 8, górna 24. Dopuszczalna wartość parametryczna 0 jtk/100 ml.
W związku z powyższym, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
- woda z kranu nie nadaje się do spożywania ani przygotowania posiłków,
- woda nie nadaje się do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych ani do prania,
- woda z kranu nie nadaje się do utrzymania higieny osobistej,
- woda z kranu może być używana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet, mycia podłóg.

Szczególna ostrożność powinny zachować: niemowlęta i małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Administrator wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej w wymaganiami i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia;

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, co może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Janusz Trzęsimiech
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie
ul. Żeromskiego 7/9 | 48-304 Nysa
+48 774352553
adres e-mail: sekretariat.psse.nysa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93503-58767-JIAAT-25