Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nysie

HK.90820.4.7.2026.AM
Nysa, dnia 22 października 2026 r.

KOMUNIKAT z dnia 22 października 2026 r. o niezgodności z wartością parametryczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wody Skoroszyce ujęcia wody w Skoroszycach, gm. Skoroszyce, powiat nyski, w ramach monitoringu zgodności, **stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia w miejscowościach: Chróścina Nyska, Brzeziny, Pniewie, Giełczyce oraz Sidzina.**
Przekroczenie parametru: bakterie grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, granice przedziału ufności dolna 1, górna 11 (Chróścina Nyska) oraz bakterie grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml, granice przedziału ufności dolna 0, górna 8 (Brzeziny). Dopuszczalna wartość parametryczna 0 jtk/100 ml

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA – NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY

UWAGA wodę należy przegotować również
- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli
Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.
Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Janusz Trzęsimiech
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie
ul. Żeromskiego 7/9 | 48-304 Nysa
+48 774352553
adres e-mail: sekretariat.psse.nysa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93503-58767-JIAAT-25